



NOTICE:

This is an extract of the BS EN 13501-1:2007+A1:2009 certification that confirms that Pig Grippy Floor Mat Range GRP has a reaction to fire classification of Bfl – s1. If you would like a copy of the testing report in its entirety, please contact us at 0800 919 900.

The excerpt and full report are available in English only.

HINWEIS:

Dies ist ein Auszug aus dem Zertifikat BS EN 13501-1:2007+A1:2009, das bestätigt, dass das Pig Grippy-Bodenmattenangebot GRP eine Einstufung des Brandverhaltens von Bfl – s1 aufweist. Wenn Sie eine Kopie des vollständigen Prüfberichtes wünschen, rufen Sie uns bitte unter 0800 919 900 an.

Der Auszug und der vollständige Prüfbericht sind nur in Englisch verfügbar.

NOTE :

Il s'agit d'un extrait de la certification BS EN 13501-1:2007+A1:2009 qui confirme que le tapis de sol adhérent Pig de la gamme GRP appartient à la classe de réaction au feu Bfl – s1. Si vous désirez une copie du rapport d'essai intégral, veuillez nous contacter au 0800 919 900.

L'extrait et le rapport intégral sont disponibles en anglais seulement.

AVVISO:

Questo è un estratto della certificazione BS EN 13501-1:2007+A1:2009, in cui si attesta che la gamma GRP del Pig Grippy Floor Mat ha una classificazione di reazione al fuoco di Bfl – s1. Se desiderate una copia del rapporto di prova completo, contattateci al numero 0800 919 900.

L'estratto e il rapporto completo sono disponibili solo in lingua inglese.

OBS:

Detta är ett utdrag ur certifikation BS EN 13501-1:2007+A1:2009 som bekräftar att golvmattorna PIG Grippy i mattsortiment GRP reagerar på brand enligt klass Bfl – s1. Om du vill ha en kopia av testrapporten i sin helhet, kontakta oss på +44 0800 919 900.

Utdraget och hela rapporten finns enbart tillgängliga på engelska.

3.2 Test Results

Test method & test number	Parameter	No. tests	Results	
			Continuous parameter – mean	Compliance with Bfl-s1 parameters
EN ISO 9239-1	Critical flux (kW/m ²) or HF-30 (kW/m ²)	3	≥ 10.90 ≥ 10.90 ≥ 10.90 Mean = ≥ 10.90	Compliant
	Smoke (%.min)		7.94 6.46 9.96 Mean = 8.12	Compliant
EN ISO 11925-2 (15s exposure - surface)	F _s (mm)	6	46	Compliant
	Flaming Droplets / particles		None	Compliant

4.1 Reference of application

This classification has been carried out in accordance with clause 11 of BS EN 13501-1:2007+A1:2009.

4.2 Classification

The product “GRP range”, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B_{fl}

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

The format of the reaction to fire classification for flooring is:

Fire Behaviour	Smoke Production	
B_{fl}	s	1

i.e **B_{fl} – s1**

Reaction to Fire classification: B_{fl} – s1